



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wieliczce**

Wieliczka, dnia 27 sierpnia 2021 r.

PSSE.HK.9020.14008.1.2021

**DECYZJA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce (PPIS), działając na podstawie art. 12, ust. 1 i art. 27, ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz. U z 2021 r. poz.195), art. 2 pkt. 18, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), załącznika nr 1 C tab. 1, § 3 ust. 3, § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) oraz art. 10 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) na podstawie sprawozdania z dnia 27 sierpnia 2021 r. z badania próbek wody, pobranych w dniu 24 sierpnia 2021 r. znak: LZT./W/741/N/2021 z punktu poboru: Środowiskowy Dom Samopomocy - Gruszki, w której stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po  $68\pm 4\text{h}$  w ilości 860 jtk/1 ml. wody **stwierdza** warunkową przydatności wody do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń pochodzącej z Wodociągu Publicznego Szarów 1

W związku z zaistniałą sytuacją PPIS w Wieliczce **nakazuje**:

1. podjęcie działań naprawczych w zakresie kwestionowanego parametru celem doprowadzenia do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) - do dnia 2 września 2021 roku,
2. przekazać odbiorcom usług informacje o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia,
3. przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wieliczce po zakończeniu działań naprawczych wyniki badań jakości wody w zakresie wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią C tabela nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

**Niniejsza decyzja z mocy art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest natychmiast wykonalna, albowiem stwierdzone naruszenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spowodowało bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia korzystających z niej osób.**

**Uzasadnienie**

W dniu 27 sierpnia 2021 r. PPIS w Wieliczce otrzymał drogą elektroniczną sprawozdanie z dnia 27 sierpnia 2021 r. znak: LZT./W/741/N/2021 z badania próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 24 sierpnia 2021 r. z punktu poboru: Środowiskowy Dom Samopomocy -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce  
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13  
[www.pssewieliczka.wsse.krakow.pl](http://www.pssewieliczka.wsse.krakow.pl) / e-mail: [wieliczka@psse.malopolska.pl](mailto:wieliczka@psse.malopolska.pl)  
adres skrytki na ePUAP: /pssewieliczka/skrytka  
sekretariat PSSE: telefon: (12) 288-01-38, fax. (12) 289-05-00  
REGON: 351582987 / NIP: 683-17-48-721

Gruszki. Badanie wody przeprowadzone przez Wojewódzką Stację sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10 wykazało w ww. próbie wody ogólną liczbę kolonii w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po  $68\pm 4\text{h}$  w ilości 680 jtk/1 ml. wody. Zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 1 pkt. C tab. 1 lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm) nie określono dopuszczalnych wartości dla ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po  $68\pm 4\text{h}$ , a jedynie wymaganie sformułowano w sposób opisowy - " bez nieprawidłowych zmian"(zaleca się 200 jtk/1 ml wody w kranie konsumenta). W myśl § 3 ust. 3 pkt. 1 ww. rozporządzenia podmioty o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z zapisem art. 2 pkt. 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym i zbiorowym odprowadzeniu ścieków za wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozumie się wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub w pojemnikach oraz wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia faktu ponadnormatywnej obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po  $68\pm 4\text{h}$  określonego w pozycji nr 2 załącznika nr 1 tab. C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PPIS w Wieliczce uznał, iż do czasu poprawy jej jakości w kwestionowanym zakresie, woda ta jest warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń. Zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm. ) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonywanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4. Celem poprawy jakości wody Adresat winien przeprowadzić stosowne działania naprawcze mające na celu obniżenie lub całkowite wyeliminowanie ogólnej liczby kolonii w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po  $68\pm 4\text{h}$ . Określony okres czasu do dnia 1 września 2021 r. wydaje się wystarczający dla wykonania tychże działań, a w tym okresie przy zachowaniu wskazanych środków ostrożności osoby korzystające z wody nie powinny ponieść uszczerbku na zdrowiu. Wyznaczając powyższy termin kierowano się działaniami, jakie muszą zostać podjęte celem poprawy jakości wody, zgodnie z którym Adresat winien jak najszybciej doprowadzić wodę, aby była ona zdatna do spożycia przez ludzi.

Ponadto wskazać należy na art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, z którego wynika dla organu administracji publicznej obowiązek zagwarantowania stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zagwarantowanie stronie przed wydaniem decyzji możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie jednak z art. 10 § 2 *k.p.a.* od zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu są ustanowione wyjątki, a mianowicie: "organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną". W niniejszej sprawie zachodzi konieczność natychmiastowego

wydania decyzji z uwagi na brak zapewnienia wody o właściwych parametrach mikrobiologicznych. W korespondencji należy powołać się na numer niniejszej decyzji.

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji zgodnie z art. 130 *KPA* § 3 pkt.2.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wieliczce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 *Kodeksu postępowania administracyjnego*).

Otrzymują:

1. Wodociągi Gminy Kłaj sp. z o.o. – Łęzkowice 12, 32-015 Kłaj
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kłaj – 32-015 Kłaj 655
- Ref. spr.: T. Siedlarz tel: (12) 288-01-38 wew. 106

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wieliczce  
Adam Jedrzejczyk

